

## A4-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer

ergibt eine spezielle A-Qualität für Profile im Außenbereich (ein kleiner Teil der A-Qualität, sowie die B- und C-Qualität werden aussortiert)

<b>Äste</b>	<p><u>Zulässig:</u> schwarze Punktäste bis 5 mm unbegrenzt, jedoch keine Astgruppen; gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste unbegrenzt, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 15 % der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste</p>	<p><u>Nicht zulässig:</u> rindenumrandete, nicht verwachsene Äste; Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste</p>
<b>Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite</b>		Nicht zulässig
<b>Druckholz</b>		Nicht zulässig
<b>Verformung</b>	<p><u>Zulässig:</u> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen</p>	
<b>Harzgallen</b>	<p><u>Zulässig:</u> bis 50 mm<sup>2</sup> 3 pro m</p>	<p><u>Nicht zulässig:</u> &gt; 50 mm<sup>2</sup></p>
<b>Risse</b>	<p><u>Zulässig:</u> Haarrisse unbegrenzt; Endrisse: max. Profilholzbreite (Endprofiliert: vereinzelt halbe Profilholzbreite)</p>	<p><u>Nicht zulässig:</u> Nicht durchgehende Risse, durchgehende Risse, Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite</p>
<b>Markröhre</b>	<p><u>Zulässig:</u> Max. 3 mm breit und 300 mm lang, wenn geschlossen</p>	<p><u>Nicht zulässig:</u> breiter als 3 mm, länger als 300 mm, offene Markröhre</p>
<b>Farbe</b>	<p><u>Zulässig:</u> auf der Rückseite</p>	<p><u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite</p>
<b>Pilzbefall</b>		Nicht zulässig
<b>Insektenfraßstellen</b>		Nicht zulässig

## A4-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer

ergibt eine spezielle A-Qualität für Profile im Außenbereich (ein kleiner Teil der A-Qualität, sowie die B- und C-Qualität werden aussortiert)

<b>Baumkante</b>	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. ¼ der Brettlänge; bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke max. so lang wie die Brettbreite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
<b>Rindeneinwuchs</b>	<u>Zulässig:</u> max. 120 mm <sup>2</sup> 2 pro Brett, wenn geschlossen, kleinere unbegrenzt	<u>Nicht zulässig:</u> >120 mm <sup>2</sup> , offene Rindeneinwüchse
<b>Stapelmarkierungen</b>		Nicht zulässig