

A3-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer
ergibt eine A-Qualität entsprechend der Norm DIN EN 14519 / 15146 (die B- und C-Qualität werden aussortiert)

Äste	<u>Zulässig:</u> schwarze Punktäste bis 5 mm unbegrenzt, jedoch keine Astgruppen; gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste bis 10 % der Brettbreite + 10 mm, rindenumrandete, nicht verwachsene Äste, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 15 % der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste;	<u>Nicht zulässig:</u> Durchfalläste, Astlöcher und Fauläste
Ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite	<u>Zulässig:</u> bei Ästen bis 20 % der Astfläche; auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 15 % der Brettbreite	
Druckholz	Zulässig	
Verformung	<u>Zulässig:</u> soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen	
Harzgallen	<u>Zulässig:</u> bis 50 mm ² 5 pro m, bis 120 mm ² 1 pro 1,5 m,	<u>Nicht zulässig:</u> > 120 mm ²
Risse	<u>Zulässig:</u> Haarrisse unbegrenzt; nicht durchgehende Risse bis dreifache Brettbreite (Einzelriss bis 100 mm + Brettbreite) vereinzelt; Endrisse: max. Profilholzbreite (Endprofiliert: vereinzelt halbe Profilholzbreite)	<u>Nicht zulässig:</u> durchgehende Risse, Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite
Markröhre	<u>Zulässig:</u> Max. 5 mm breit und 1/5 der Brettlänge lang	<u>Nicht zulässig:</u> breiter als 5 mm, länger als 1/5 der Brettlänge
Farbe	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Pilzbefall		Nicht zulässig
Insektenfraßstellen		Nicht zulässig

A3-Sortierung für Nord. Fichte und Nord. Kiefer
ergibt eine A-Qualität entsprechend der Norm DIN EN 14519 / 15146 (die B- und C-Qualität werden aussortiert)

Baumkante	<u>Zulässig:</u> auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen auf max. ¼ der Brettlänge; bei Profilen mit zwei Sichtseiten: bis zur Hälfte der Brettstärke max. so lang wie die Brettbreite	<u>Nicht zulässig:</u> auf der Sichtseite
Rindeneinwuchs	<u>Zulässig:</u> max. 300 mm ² 1 pro Brett, kleinere unbegrenzt	<u>Nicht zulässig:</u> >300 mm ²
Stapelmarkierungen		Nicht zulässig